

TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 605 04

Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete

I. Platnosť predpisu

Toto pravidlo určuje zásady projektovania, výstavby, konštrukcie, skúšok, prevádzky a údržby novo-zriadených a rekonštruovaných regulačných staníc plynu so vstupným prevádzkovým tlakom plynu od 4,00 MPa do 10 MPa vrátane, ktoré sú súčasťou kompresorových staníc prepravnej siete alebo sú na ne pripojené.

TPP sa nevzťahuje na regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu.

II. Členenie predpisu

TPP 605 04 je členené na tieto hlavné časti:

- 1 Predmet pravidla
- 2 Termíny, definície a skratky
- 3 Umiestnenie a stavebná časť
- 4 Technické parametre
- 5 Komponenty
- 6 Skúšanie a uvedenie do prevádzky
- 7 Všeobecné prevádzkové a bezpečnostné ustanovenia
- 8 Prevádzka a údržba
- 9 Monitorovanie, riadenie prevádzky RS a meranie prietoku plynu – meranie vlastnej spotreby plynu cez RS
- 10 Záverečné ustanovenia

Príloha A (informatívna) – Obrázky regulačných staníc

III. Dátum vydania

November 2016