

TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN 609 01

Názov: *Regulátory tlaku zemného plynu na vstuoný tlak do 0,5 MPa*

I. Platnosť predpisu

Technické pravidlo plyn „Regulátory tlaku zemného plynu na vstuoný tlak do 0,5 MPa“ (ďalej len TPP 609 01) upravuje základné požiadavky pre montáž (pripájanie), umiestňovanie, skúšanie počas prevádzky a údržbu regulátorov a regulačných súprav tlaku plynu s najvyšším vstupným tlakom do 0,5 MPa a maximálnym prietokom do 200 m³.h⁻¹.

II. Členenie predpisu

TPP 609 01 je členené na tieto hlavné časti:

- Predmet pravidla
- Termíny a definície
- Všeobecné požiadavky
- Umiestňovanie
- Pripájanie, montáž regulátorov a príslušenstva
- Prevádzka, kontrola a údržba regulátorov
- Označovanie
- Pokyny na balenie a skladovanie
- Záverečné ustanovenie

Prílohová časť obsahuje 1 prílohu.

III. Základné okruhy riešenej problematiky

TPP 609 01 upravuje základne požiadavky pre montáž (pripájanie), umiestňovanie, skúšanie počas prevádzky a údržbu regulátorov a regulačných súprav tlaku plynu s najvyšším vstupným tlakom do 0,5 MPa a maximálnym prietokom do 200 m³.h⁻¹ určených na pripojenie odberných plynových zariadení do verejného a na zabudovanie do domového a priemyselného rozvodu plynu používaných k regulácii tlaku plynu okrem umiestňovania regulátorov pod úrovňou terénu.

Pre regulátory s prietokom nad 200 m³.h⁻¹, platí TPP 605 02. Pri projektovaní, výrobe a skúšaní regulátorov sa odporúča postupovať podľa STN 38 6443 a STN EN 334.

IV. Rok vydania

Vydané v júli 2002.