

Názov: *Plynovody a prípojky z ocele*

I. Platnosť predpisu

Toto technické pravidlo (ďalej len TPP 702 02) určuje všeobecné a špecifické odporúčania a požiadavky na plynovody a prípojky z ocele uložené v zemi, pre max. prevádzkový tlak zemného plynu do 400 kPa vrátane, ktorými sa distribuujú vykurovacie plyny.

Platí pre projektovanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky, rozširovanie sietí a iné súvisiace činnosti plynovodov a prípojok.

II. Členenie predpisu

TPP 702 02 je členené na tieto hlavné časti:

- Predmet pravidla
- Termíny a definície
- Kvalita
- Materiály
- Projektovanie
- Obmedzenie vplyvu na životné prostredie
- Doprava, skladovanie a manipulácia s materiálmi
- Výstavba
- Tlaková skúška
- Uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky
- Prevádzka, údržba a dozor
- Havarijný plán
- Podrobné špecifické odporúčania a požiadavky
- Záverečné ustanovenia

Prílohová časť obsahuje 10 príloh.

I. Základné okruhy riešenej problematiky

TPP 702 02 stanovuje všeobecné a špecifické odporúčania a požiadavky na plynovody a prípojky z ocele uložené v zemi, pre max. prevádzkový tlak zemného plynu do 400 kPa vrátane, ktorými sa distribuujú vykurovacie plyny.

Technické pravidlo 702 02 nadväzuje na európsku normu STN EN 12 007–1; STN EN 12 007–3, STN EN 12 327 a STN 38 6413. Z dôvodu prehľadnosti bolo toto pravidlo rozdelené na: všeobecné základné odporúčania a požiadavky a podrobné špecifické odporúčania a požiadavky.

IV. Rok vydania

Vydané v júli 2002.