

## **Dočasné pripojenie odberateľov v prípade mimoriadnych situácií**

### **I. Platnosť predpisu**

TPP rieši problematiku dočasných plynárenských zariadení a ich možného využitia na dočasné zásobovanie existujúcich odberateľov v nasledujúcich prípadoch:

- v oblastiach postihnutých mimoriadnymi udalosťami (napr. povodne, zosuvy pôdy a iné prírodné katastrofy) za predpokladu, že došlo k poškodeniu riadnych plynárenských zariadení;
- pri rekonštrukcii plynovodov, keď by muselo dôjsť k prerušeniu zásobovania plynom.

Problematika TPP sa nevzťahuje na pripojenie nových odberateľov.

Toto technické pravidlo stanovuje tiež podmienky a technické požiadavky na využívanie materiálov na výstavbu, realizáciu, odovzdanie do prevádzky, prevádzku, spôsob ochrany, kontroly a časové obmedzenia takto vybudovaných dočasných plynárenských zariadení.

### **II. Členenie predpisu**

TPP 702 14 obsahuje tieto hlavné časti:

1. Predmet pravidla
2. Termíny a definície
3. Technické požiadavky
4. Zníženie rizika poškodenia dočasného plynárenského zariadenia umiestneného nad terénom
5. Dočasné regulačné stanice plynu
6. Armatúry na dočasných plynárenských zariadeniach
7. Časové ohraničenie využívania dočasného plynárenského zariadenia
8. Trasa dočasných plynovodov
9. Výstavba
10. Likvidácia dočasných plynárenských zariadení
11. Podmienky uvedenia dočasného plynárenského zariadenia do prevádzky
12. Prevádzkovanie dočasných plynárenských zariadení
13. Záverečné ustanovenia

Príloha A (informatívna) - Zápis o tlakovej skúške

Príloha B (informatívna) - Zápis o napustení plynu a odvodu

### **III. Dátum vydania**

Február 2012