

Označovanie plynárenských zariadení

I. Platnosť predpisu

Toto technické pravidlo stanovuje požiadavky na označovanie plynárenských zariadení. Účelom je zabrániť poškodeniu plynárenských zariadení a zaistiť ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

V TPP sa odporúča označiť predovšetkým:

- a) trasy plynovodov (lomové body trasy), poloha uzáverov, odvodňovačov, odvzdušňovačov, prechodiek, prepojovacích objektov; prechodky PE – oceľ, čuchačky, izolačné spoje, miesta pripojenia prípojok, prechodov inžinierskych sietí (ciest, dráh, vodných tokov), prestupov prípojok do budov;
- b) druhy uzáverov;
- c) ďalšie údaje, napr. priemery potrubí, materiál potrubia a prevádzkový tlak.

II. Členenie predpisu

TPP 904 01 obsahuje tieto hlavné časti:

1. Predmet pravidla
2. Termíny a definície
3. Technické požiadavky
 - 3.1 Všeobecne
 - 3.2 Stĺpiky a tabuľky

TPP obsahuje 3 prílohy:

- Príloha A (informatívna) – Orientačný stĺpik
Príloha B (informatívna) – Tabuľka malá
Príloha C (informatívna) – Tabuľka veľká

III. Dátum vydania

december 2012