

# TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN 935 02

**Názov:** *Zásady umiestňovania hlavného uzáveru plynu*

## **I. Platnosť predpisu**

Technické pravidlo plyn 935 02 Zásady umiestňovania hlavného uzáveru plynu (ďalej len TPP 935 02) stanovuje požiadavky na umiestňovanie, označovanie hlavného uzáveru plynu na pripojovacích distribučných sieťach (plynovodných prípojok) s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa vrátane.

## **II. Členenie predpisu**

TPP 935 02 je členené na tieto hlavné časti:

- Predmet pravidla
- Termíny a definície
- Všeobecné požiadavky na plynové zariadenia
- Požiadavky na umiestnenie hlavného uzáveru plynu
- Prevádzka a údržba
- Záverečné ustanovenia

Prílohová časť obsahuje 4 prílohy

## **III. Základné okruhy riešenej problematiky**

TPP 935 02 stanovuje požiadavky na umiestňovanie a označovanie hlavného uzáveru plynu na pripojovacích distribučných sieťach (plynovodných prípojkách) s prevádzkovým tlakom do 0,4MPa vrátane.

V praxi sa pri STL a NTL plynovodoch (s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa) vyskytujú kombinácie umiestnenia hlavného uzáveru plynu spolu s regulátorom tlaku plynu o plynomerom. Z uvedeného dôvodu sa pravidlo zaoberá aj požiadavkami súvisiacimi s takýmito možnosťami usporiadania plynárenských zariadení.

Pravidlo je prioritne zamerané na odberateľskú kategóriu plynu v domácnosti, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu.

## **IV. Rok vydania**

Vydané v júli 2007.