

Názov: **Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu**

I. Platnosť predpisu

Technické pravidlo plyn TPP 605 01 „Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu“ sa bude uplatňovať pri najmä v tých oblastiach, kde miestne podmienky neumožňujú vybudovať klasickú regulačnú stanicu plynu.

II. Členenie predpisu

TPP 605 01 je členené na tieto hlavné časti

- Predmet pravidla
- Termíny a definície
- Projektovanie podzemných regulačných staníc
- Požiadavky na konštrukciu technologického zariadenia
- Komponenty podzemnej regulačnej stanice
- Skúšanie a uvedenie do prevádzky
- Všeobecné prevádzkové a bezpečnostné ustanovenia
- Prevádzka a údržba
- Záverečné ustanovenia
- TPP má jednu informatívnu prílohu

III. Základné okruhy riešenej problematiky

Technické pravidlo platí pre novobudované a rekonštruované podzemné regulačné stanice s projektovaným prietokom nad $200 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Určuje zásady projektovania, konštrukcie, výstavby, skúšok, prevádzky a údržby podzemných regulačných staníc plynu.

TPP neplatí pre:

- regulačné a odberné plynové zariadenia podľa STN 07 0703
- technologické zariadenia kompresorových staníc a podzemných zásobníkov
- regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa podľa TPP 609 01
- regulačné zariadenia pre skvapalnené uhl'ovodíkové plyny

IV. Dátum vydania

Február 2010