

TECHNICKÉ PRAVIDLO PLYN TPP 702 06

Názov : *Plynovody v kolektoroch*

I. Platnosť predpisu

Technické pravidlo plyn TPP 702 06 „ Plynovody v kolektoroch“ sa bude uplatňovať pri budovaní nových kolektorov, v ktorých bude prevádzkovaný plynovod do pretlaku 0,4 MPa. Toto pravidlo je možné primerane použiť aj pre už vybudované kolektory, v ktorých sú prevádzkované plynovody.

II. Členenie predpisu

TPP 702 06 je členené na tieto hlavné časti

- Predmet pravidla
- Termíny, definície
- Základné požiadavky na projektovanie kolektorov
- Uloženie plynovodov v kolektoroch
- Kontrola prostredia v kolektoroch na prítomnosť plynu, teploty a funkčnosti zariadení kolektora
- Požiadavky na elektroinštalačné rozvody v kolektore
- Povinnosti správcu kolektora
- Povinnosti prevádzkovateľa plynovodu v kolektore
- Vstup do kolektora a práca v kolektore
- Práca v kolektore s otvoreným ohňom a zváranie v kolektore
- Záverečné ustanovenia
- TPP má tri informatívne prílohy

III. Základné okruhy riešenej problematiky

Predmetom TPP je stanovenie základných podmienok projektovania kolektorov, v ktorých bude prevádzkovaný plynovod do pretlaku 0,4 MPa. Ďalej základné povinnosti správcu kolektora a prevádzkovateľa plynovodu uloženého v kolektore. Veľmi dôležitou časťou pravidla sú základné požiadavky na výkon údržby plynárenských zariadení uložených v kolektore.

IV. Dátum vydania

Júl 2009